ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»)

Почтовая ул., д. 3, Курск, 305000
Тел./ факс (4712) 70-01-09; e-mail: cge@kursktelecom.ru; http://46cge.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74399360; ОГРН 1054639017344; ИНН/КПП 4632050564/463201001

Испытательный лабораторный центр

305000, Россия, Курская область, город Курск, ул. Почтовая, д. 3
307800, Россия, Курская область, Суджанский район, город Суджа, ул. К. Либкнехта, д. 34
306530, Россия, Курская область, Щигровский район, город Щигры, ул. Красная, д. 81

Место проведения испытаний, исследований, измерений

305000, Россия, Курская область, город Курск, ул. Почтовая, д. 3

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AC75 выдан
Федеральной службой по аккредитации.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 сентября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом приема и кодирования проб (образцов) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»,
Заместитель руководителя ИЛЦ

_____ В.А. Василенко

М.П. «19» июня 2023 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 13675, 13676 от 19 июня 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное обеспечение Администрации Дмитриевского сельсовета" Золотухинского района Курской области

2. Юридический адрес: Курская область, Золотухинский район, с. Дмитриевка, д. 72
Фактический адрес: Курская область, Золотухинский район, с. Дмитриевка, д. 72

3. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая холодная из скважины

4. Место отбора: Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное обеспечение Администрации Дмитриевского сельсовета" Золотухинского района Курской области
Проба № 13675 - Артезианская скважина, Курская область, Золотухинский район, д. 2-е Конево
Проба № 13676 - Артезианская скважина, Курская область, Золотухинский район, с. Сергиевское

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 31.05.2023 с 12:00 до 15:00

Ф.И.О., должность: Дарченко О. П., помощник врача по коммунальной гигиене отдела организации исследований и испытаний

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.05.2023 16:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 4/5-2059 Р от 28.04.2023

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01.06.23.13675 ; 01.06.23.13676

9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 31.05.2023 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 13675 дата начала испытаний 31.05.2023 17:00 дата выдачи результата 07.06.2023 11:21					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	1,0±0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 31.05.2023 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 13675 дата начала испытаний 31.05.2023 17:00 дата выдачи результата 07.06.2023 11:21					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,19±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
3	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	1,08±0,22	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013
4	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
5	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы	мг/дм3	менее 0,0005	не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	358±32	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
8	Жесткость общая	°Ж	6,6±1,0	не более 7	ГОСТ 31954-2012
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 31.05.2023 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 13675 дата начала испытаний 31.05.2023 16:40 дата выдачи результата 02.06.2023 17:20					
1	ОМЧ	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 31.05.2023 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 13676 дата начала испытаний 31.05.2023 17:00 дата выдачи результата 07.06.2023 11:21					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	1,0±0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 31.05.2023 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 13676 дата начала испытаний 31.05.2023 17:00 дата выдачи результата 07.06.2023 11:21					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,13±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
3	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	1,04±0,21	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013
4	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
5	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы	мг/дм3	менее 0,0005	не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	355±32	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
8	Жесткость общая	°Ж	6,3±0,9	не более 7	ГОСТ 31954-2012
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 31.05.2023 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 13676 дата начала испытаний 31.05.2023 16:40 дата выдачи результата 02.06.2023 17:20					
1	ОМЧ	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Лазарева Е. А., эксперт

конец протокола № 13675, 13676 от 19 июня 2023 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ